

AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN
Kennzahlenblatt
Berichtsjahr: 2025



Laut §14 Abs.1 Z 7 und Z 8 und Bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die

<> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die

<> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI

gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: Stadtwerke Köflach GmbH E-Control-Nr. 028
 AT-Nummer AT008180

	2023	2024	2025	3-Jahres-Durchschnitt ¹
SAIDI	55,69	36,78	23,53	38,67
ASIDI	68,54	45,34	20,68	44,85

Webseite der Veröffentlichung:
<https://www.stadtwerke-koeflach.at/downloads>

¹ Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom