AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN
Kennzahlenblatt
Berichtsjahr: 2023

E-CONTROL

Laut §14 Abs.1 Z 7 und Z 8 und bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die
<> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die
<> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI
gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: Stadtwerke Köflach GmbH

E-Control-Nr. 28
AT-Nummer AT008180

	2021	2022	2023	3-Jahres-Durchschnitt[1]
SAIDI	18,21	81,85	55,69	**51,92**
ASIDI	20,17	69,26	68,54	**52,66**

Webseite der Veröffentlichung:
https://www.stadtwerke-koeflach.at/downloads

[1] Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom